

ORGREZ, a.s., HUDCOVA 76, PSČ: 657 97 BRNO, www.orgrez.cz, REG. OR KS BRNO, ODDÍL B, Č. VL. 852
IČ: 46900829, DIČ: CZ46900829

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ REDUKCÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

TERBA - PROVOZ VYSOKÁ U DOBŘAN

DRUH ZPRÁVY	závěrečná
DATUM VYDÁNÍ	6.11.2009
NÁZEV ÚKOLU	Zpráva o ověření redukci emisí skleníkových plynů TERBA sro. - provoz Vysoká u Dobřan
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	51 629 610
OBJEDNATEL	MAEN spol. s.r.o.
VYPRACOVAL	Ing. Jan Kalužík
SPOLUPRACOVALI	Ing. Pavel Doležel
ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Jiří Synek

Obsah

1 Související legislativa.....	4
2 Obecné údaje o provozovateli.....	4
2.1 Název zařízení.....	4
2.2 Adresa zařízení.....	4
2.3 Provozovatel.....	4
2.4 IČO Provozovatele.....	4
2.5 Typ zařízení.....	4
2.6 Číslo rozhodnutí o povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů.....	4
2.7 Rok na který se ověření vztahuje.....	4
3 Popis zařízení.....	5
4 Předmět a průběh ověřování.....	5
4.1 Podklady - provozovatel.....	5
4.2 Spolehlivost, důvěryhodnost a přesnost údajů.....	5
4.2.1 Emisní faktory - výběr a použití.....	5
4.2.2 Výpočty vedoucí ke stanovení celkových emisních redukcí.....	5
4.2.3 Vhodnost výběru a využití metod měření.....	7
4.2.4 Trendová analýza.....	7
4.3 Popis průběhu ověřování.....	8
4.3.1 Proměnné vstupující do výpočtů.....	8
4.3.2 Posouzení souladu s metodikou zjišťování.....	8
4.3.3 Počítačové informační systémy.....	9
4.3.4 Měření a měřicí přístroje.....	9
4.4 Přehled změn.....	10
4.4.1 Změny technologie.....	10
4.4.2 Změny metodiky zjišťování.....	10
4.4.3 Změny organizační struktury.....	10
4.5 Závěry a doporučení plynoucí z ověřovacích prací.....	10
5 Údaje o kvalitě ověřovaných dat.....	11
5.1 Požadavky na přesnost.....	11
5.2 Soulad aplikované metodiky stanovení emisí s platnou legislativou.....	11
5.3 Chybějící podklady.....	11
5.4 Prohlášení o kvalitě emisních dat.....	11

6 Údaje o celkovém množství emisí skleníkových plynů.....	12
7 Prohlášení klienta	13
8 Datum a podpis autorizovanou osobou jménem Certifikačního orgánu	13
9 Údaje o Certifikačním orgánu	14
9.1 Název společnosti.....	14
9.2 Adresa společnosti	14
9.3 Odpovědná osoba.....	14
9.4 Autorizace.....	14
9.5 Ověřovací tým	14
9.6 Autorizace.....	15
9.7 Akreditace.....	16

1 Související legislativa

- Metodický pokyn odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu
- Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
- Vyhláška 65/2006 kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č.345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
- Nařízení vlády 80/2008 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2008 až 2012

2 Obecné údaje o provozovateli

2.1 Název zařízení

KOGENERACE VYSOKÁ u DOBŘAN

2.2 Adresa zařízení

SKO Vysoká u Dobřan, 334 41 Dobřany

2.3 Provozovatel

TERBA sro.

2.4 IČO Provozovatele

256 580 42

2.5 Typ zařízení

Spalovací zařízení spalující skládkový plyn a vyrábějící elektrickou energii. Zařízení je zahrnuto do projektu Joint Implementation a má jmenovitý tepelný příkon nižší než 20 MW.

2.6 Číslo rozhodnutí o povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů

Jelikož zařízení svým příkonem nespadá do systému obchodování s emisními povolenkami (Nařízení vlády ze dne 25. února 2008 o Národním alokačním plánu České republiky pro obchodování období roků 2008 - 2012, Přílohy č.2), nebylo zdroji **TERBA sro., provoz Vysoká u Dobřan** přiděleno žádné množství povolenek a tento zdroj není v seznamu NAP pro obchodovací období vůbec uveden.

2.7 Rok na který se ověření vztahuje

Toto ověření se vztahuje na emisní hlášení zdroje SKO - provoz Vysoká u Dobřan za roky 2005 - 2007 a rok 2008.

3 Popis zařízení

Na zdroji SKO - provoz Vysoká u Dobřan je provozováno energetické spalovací zařízení o celkovém tepelném příkonu 1,725 MW, sestávající z jednoho spalovacího zdroje:

- o kogenerační jednotky o projektovaném tep. příkonu 1,725 MW spalující skládkový plyn

Podrobnější popis zařízení bude uveden v Příloze č.1 k tomuto dokumentu.

4 Předmět a průběh ověřování

4.1 Podklady - provozovatel

- Faktury za dodávku elektrické energie
- Protokoly o výrobě a vlastní spotřebě elektrické energie
- Doklady o cejchovaných fakturačních elektroměrech
- Údaje o redukcí emisí CO₂ v letech 2005 až 2008
- Technické parametry jednotlivých provozovaných zařízení a jejich způsob provozu

4.2 Spolehlivost, důvěryhodnost a přesnost údajů

4.2.1 Emisní faktory - výběr a použití

- **emisní faktor elektřina** 1,12 tCO₂/MWh (rok 2005 - 2007) - tato hodnota je použita v souladu s Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.
- **emisní faktor elektřina** 1,11 tCO₂/MWh (rok 2008 - 2012) - tato hodnota je použita v souladu s Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.
- **emisní faktor tepelný** 0,202 tCO₂/MWh - tato hodnota je použita v souladu s Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.
- **emisní faktor CH₄** 1,31 tCO₂/MWh_P - tato hodnota je použita v souladu s Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.

4.2.2 Výpočty vedoucí ke stanovení celkových emisních redukcí

Emisní redukce CO₂ vznikají spalováním skládkového plynu v jedné kogenerační jednotce v kontejnerovém provedení instalované v objektu SKO - provoz Vysoká u Dobřan. Ke stanovení baseline je přístupováno z několika úrovní a to podle původu vzniku emisních úspor. V rámci projektu mohou nastat tři základní typy emisních redukcí:

- náhradou fosilních paliv při výrobě elektrické energie - **E_e**
- náhradou fosilních paliv při výrobě tepelné energie - **E_t**
- likvidací skládkového plynu (započítává se % podíl CH₄) unikajícího ze skládky (TKO) - **E_{CH4}**

Z dílčích výpočtů emisní úspory vypočteme celkovou roční úsporu emisí CO_{2ekv.} dosaženou realizací projektu jako:

$$E = E_e + E_t + E_{CH_4}$$

4.2.2.1 Náhrada fosilních paliv při výrobě elektrické energie

Generovaná elektřina je měřena cejchovaným měřidlem v místě předávání do rozvodné sítě, dále je měřena vlastní spotřeba každé kogenerační jednotky. Ve výpočtu jsou použity skutečné provozní hodnoty dosažené realizací projektu.

Výpočet roční produkce elektrické energie v MWh je proveden z odečtených provozních hodnot dle vzorce :

Roční elektrická energie předaná do sítě (MWh) = roční elektrická energie brutto (MWh) – vlastní spotřeba jednotky (MWh)

Výpočet úspory emisí

K transformaci stejného množství elektrické energie z energie tepelné získané spalováním uhlí vypočteme množství CO₂ uvolněné do ovzduší:

Roční úspora emisí při výrobě elektrické energie (tCO₂) = roční elektrická energie předaná do sítě (MWh) x emisní faktor elektřina (tCO₂/MWh)

4.2.2.2 Náhrada fosilních paliv při výrobě tepla

Podkladem pro výpočet redukce jsou hodnoty naměřené cejchovaným měřidlem při předání do teplovodní sítě, tzn. provozní hodnoty dosažené realizací projektu.

Výpočet úspory emisí

V rámci vlastního vykazování skutečně dosažitelných emisních redukcí se pro účely verifikace projektu použijí naměřené hodnoty o dodávce tepla cejchovaným měřidlem. Potom úspora emisí CO₂ vzniklá nahrazením fosilního paliva:

Roční úspora emisí při výrobě tepla (tCO₂) = využitelné roční teplo (MWh) / účinnost nahrazovaného zdroje (-) x emisní faktor tepelný (tCO₂/MWh)

Na zdroji SKO - provoz Vysoká u Dobřan se však při výrobě elektrické energie veškeré vyrobené teplo z kogenerační jednotky maří. Do výpočtu celkových emisních redukcí proto nejsou zahrnuty emisní redukce z výroby tepla.

4.2.2.3 Likvidace skládkového plynu unikajícího ze skládky (TKO)

Množství metanu produkovaného skládkou je počítáno z vyrobené elektrické energie. Metan je jediným nositelem využitelné energie ve skládkovém plynu, tzn. že je možné přesně vypočítat jeho spotřebu v kogenerační jednotce se známou účinností.

Příkon v palivu potřebný na udržení ročního výkonu, vypočtený ze skutečně vyrobené elektrické energie:

Příkon v palivu (MWh) = roční elektrická energie brutto (MWh) / elektrická účinnost kogenerační jednotky (-)

Následně je výpočtem stanovena úspora emisí vzniklá energetickým využitím skládkového plynu:

Roční úspora emisí spálením skládkového plynu (tCO₂) = příkon v palivu (MWh) x emisní faktor CH₄ (tCO₂/MWh)

Příkon v palivu potřebný na udržení ročního výkonu není přímo měřen, ale je stanoven výpočtem z měřené hodnoty vyrobené elektrické energie a účinnosti výroby elektrické energie kogenerační jednotky. Účinnost kogenerační jednotky, stanovené pro výpočet příkonu v palivu, je následující :

- KJ MAEN 600 SP (motorgenerátor DAGGER SDG 600) 36,1%

Výpočet je proveden dle Metodického pokynu pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.

4.2.3 Vhodnost výběru a využití metod měření

Zvolený způsob zjišťování a vykazování emisních redukcí CO₂ byl sestaven na základě požadavků platné legislativy.

4.2.4 Trendová analýza

Trendová analýza ukazuje vývoj emisí CO₂ v letech 2005 až 2008 v závislosti na parametrech výroby, zde konkrétně na množství elektrické energie vyrobené v kogenerační jednotce.

Rok	2005	2006	2007	2008
Emise CO ₂ [t]	6 282	7 572	7 385	8 060
Výroba EE [MWh/rok]	1 343	1 627	1 589	1 740
Korelační koeficient	0,2138	0,2149	0,2151	0,2159

Z výše uvedeného vyplývá, že poměr ročních emisních redukcí CO₂ k vyrobené elektrické energii zůstává v jednotlivých letech přibližně konstantní.

4.3 Popis průběhu ověřování

4.3.1 Proměnné vstupující do výpočtů

Procesní analýza byla zahájena kontrolou proměnných vstupujících do výpočtů. Postupně byla ověřena správnost:

- množství vyrobené elektrické energie brutto za roky 2005 až 2008
- množství elektrické energie dodané do sítě za roky 2005 až 2008
- aplikace a použití správného emisního faktoru elektřiny
- aplikace a použití správného emisního faktoru tepla
- aplikace a použití správného emisního faktoru CH₄

Zjištěné neshody:

Emisní redukce, vzniklé likvidací skládkového plynu unikajícího ze skládky a použitý způsob vykazování z hlediska způsobu a použité elektrické účinnosti kogenerační jednotky při stanovení příkonu v palivu je vyhovující, dle Metodického pokynu. Za přesnější způsob stanovení příkonu v palivu je však možné považovat i metodu založenou na měření průtoku skládkového plynu. K tomu je však nutné znát výhřevnost skládkového plynu.

Byly zjištěny odchylky ve vyrobené a prodané elektrické energii při porovnávání hodnot uvedených ve finanční analýze a faktur a výkazů o výkupu EE z obnovitelných zdrojů.

Pro ověření jsou pro nás rozhodující hodnoty uváděné na fakturách a výkazech.

Závěr této části ověřování:

Zjištěné odchylky ve vyrobené a prodané elektrické energii jsou vykazovány v neprospěch provozovatele zařízení. Udávané hodnoty uvedené ve finanční analýze jsou nižší než hodnoty zjištěné z faktur a výkazů o výkupu EE z obnovitelných zdrojů. Toto zjištění se týká roků 2005, 2006 a 2008. Největší zjištěné difference se potom týkají roku 2006, kdy u vyrobené EE činí rozdíl nezanedbatelných 350 MWh/rok a u prodané EE asi 260 MWh/rok v neprospěch provozovatele. Tyto odchylky jsou zřejmě způsobené výměnou měřícího přístroje či jeho chybou, poruchou na výrobním zařízení nebo jinými okolnostmi, majícími vliv na vykazovanou EE. Diference zjištěné v roce 2008 jsou ovlivněny skutečností, že v době odevzdání finanční analýzy nebyly hodnoty výroby a prodeje EE ještě známy a proto tyto byly odhadnuty na základě zkušeností.

Hodnoty všech emisních faktorů byly aplikovány správně dle Metodického pokynu pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.

4.3.2 Posouzení souladu s metodikou zjišťování

Procesní analýza se dále zabývala souladem aplikovaného způsobu zjišťování a vykazování emisních redukcí CO₂ ze zdroje SKO - provoz Vysoká u Dobřan v kontextu s požadavky platné legislativy. Ověřovatel zkontroloval a potvrdil kontrolním výpočtem správnost vykázaných emisních redukcí.

Zjištěné neshody:

Byly zjištěny odchylky ve vykázaných emisních redukcích při porovnávání hodnot uvedených ve finanční analýze a výpočtem provedeným ověřovatelem.

Závěr této části ověřování:

Zjištěné odchylky v emisních redukcích jsou vykazovány v neprospěch provozovatele zařízení. Udávané hodnoty uvedené ve finanční analýze jsou nižší než hodnoty zjištěné ověřovatelem, čímž provozovatel vykazuje nižší emisní redukce než je tomu ve skutečnosti (menší příděl emisních redukcí od MŽP). Toto zjištění se týká roků 2005, 2006 a 2008. Největší diference byla ověřovatelem zjištěna v roce 2006, kdy rozdíl činí nezanedbatelných 1560 emisních redukcí v neprospěch provozovatele. Odchylky v roce 2008 jsou potom ovlivněny skutečností, že v době odevzdání finanční analýzy nebyly hodnoty výroby a prodeje EE ještě známy a proto výpočty emisních redukcí byly provedeny na základě jejich odhadu, plynoucí ze zkušeností s provozováním tohoto spalovacího zařízení.

4.3.3 Počítačové informační systémy

K výpočtu emisních redukcí CO₂ je využíván vlastní soubor MS Excel, který slouží přímo ke zpracování ročních bilancí. Byla ověřena:

- správnost vstupních dat

Zjištěné neshody:

Nebyly zjištěny žádné neshody s ohledem na platnou legislativu.

Závěr této části ověřování:

Žádné specifické závěry plynoucí z této části ověřování.

4.3.4 Měření a měřicí přístroje

V rámci procesní analýzy byla přezkoumána následující měřidla:

- fakturační elektroměr dodávky elektrické energie do sítě
- fakturační elektroměr vyrobené elektrické energie u kogenerační jednotky

Bylo ověřeno, že tato měřidla:

- *byla schválena kompetentním orgánem*
- *vyhovuje požadavkům, stanoveným zákonem o metrologii, je opatřeno úředními značkami AMS a ČMI (plomby jsou neporušeny) a podléhá pravidelné validaci v souladu s vyhl. MPO č.345/2002 Sb.*

Zjištěné neshody:

Měřidlo (elektroměr), které měří vyrobenou elektrickou energii brutto u kogenerační jednotky, nenaplnuje požadavky, stanovené zákonem o metrologii, není opatřeno úřední značkou a plombou (není cejchované a neprobíhá u něj pravidelná validace).

Závěr této části ověřování:

Pro ověření přesnosti měřidla použitého ke stanovení vyrobené elektrické energie brutto, je doporučeno toto měřidlo ocejchovat.

4.4 Přehled změn

4.4.1 Změny technologie

V průběhu let 2005 až 2008 nedošlo na zdroji SKO - provoz Vysoká u Dobřan k žádným zásadním změnám na instalované technologii.

4.4.2 Změny metodiky zjišťování

V metodice zjišťování a vykazování emisních redukcí CO₂ nedošlo k žádným změnám.

4.4.3 Změny organizační struktury

V průběhu let 2005 až 2008 nedošlo na zdroji SKO - provoz Vysoká u Dobřan k žádným změnám na pozici vlastníka - TERBA sro.

4.5 Závěry a doporučení plynoucí z ověřovacích prací

S ohledem na zjištění uskutečněná v rámci ověřovacích prací je pro další sledování, zjišťování a vykazování emisních redukcí CO₂ na zdroji SKO - provoz Vysoká u Dobřan doporučeno:

1. Hodnoty všech použitých emisních faktorů byly aplikovány správně dle Metodického pokynu pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.
2. Elektroměr, který měří elektrickou energii brutto vyrobenou v kogenerační jednotce, nesplňuje požadavky, stanovené zákonem o metrologii z hlediska ověření cejchování a pravidelné validace. Doporučuji provést cejchování měřidla a jeho následnou validaci nebo výměnu za měřidlo cejchované.
3. Vytvoření a zavedení systému zpětné vnitřní kontroly při vykazování vyrobené a prodané elektrické energie na měsíčních výkazech o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla a fakturách za elektřinu dodanou do distribuční sítě. Tímto opatřením se zamezí nesrovnalostem ve vykazování.

5 Údaje o kvalitě ověřovaných dat

5.1 Požadavky na přesnost

Provozovatel se při vykazování emisních redukcí CO₂ ze zdroje SKO - provoz Vysoká u Dobřan držel požadavků dle Metodického pokynu pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu. Nebyly zjištěny žádné neshody, které by měly vliv na kvalitu a hodnověrnost vykázaných emisních redukcí CO₂.

5.2 Soulad aplikované metodiky stanovení emisí s platnou legislativou

Použitá metodika výpočtu emisí ze zdroje SKO - provoz Vysoká u Dobřan použitá pro stanovení emisních redukcí CO₂ za roky 2005 - 2007 a rok 2008 je v souladu se schváleným Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.

5.3 Chybějící podklady

V průběhu ověřovacích prací Certifikační orgán nenarazil na žádné chybějící podklady, které by nebyl provozovatel schopen předložit.

5.4 Prohlášení o kvalitě emisních dat

Ověřovatel získal kontrolou dostatečného počtu důkazů dostatečný stupeň jistoty, že výkaz o redukcí emisí skleníkových plynů ze zdroje SKO - provoz Vysoká u Dobřan neobsahuje závažné nepřesnosti či chyby. Vyskytují se pouze odchylky ve vyrobené či prodané EE, uváděné ve finanční analýze, viz. kap.4.3.1.

6 Údaje o celkovém množství emisí skleníkových plynů

Emise CO ₂	2005	2006	2007	2008
AAU	6 282	7 572	7 385	1 724
ERU				6 336

Zdroj	Rok vykazování	Celková emise CO ₂
SKO - provoz Vysoká u Dobřan	AAU 2005 – 2007	21 240 t
	AAU 2008	1 724 t
	ERU 2008	6 336 t
	celkem	29 300 t

7 Prohlášení klienta

Potvrzujeme, že jsme Certifikačnímu orgánu poskytli všechny požadované údaje a informace a že zajistíme, aby Zpráva o ověření nebo jakékoliv jejich části nebyly použity zavádějícím způsobem.

V.....dne.....

.....
podpis statutárního zástupce

8 Datum a podpis autorizovanou osobou jménem Certifikačního orgánu

V Brně dne 6.11.2009

V Brně dne 6.11.2009

.....
podpis vedoucího auditora

.....
podpis vedoucího certifikačního orgánu

9 Údaje o Certifikačním orgánu

9.1 Název společnosti

ORGREZ, a.s.

9.2 Adresa společnosti

Hudcova 76
657 97 Brno

9.3 Odpovědná osoba

Ing. Jan Kalužík

9.4 Autorizace

MŽP č.j. A-0004-09/372 ze dne 15.7.2009.

9.5 Ověřovací tým

Jméno

Ing. Jan Kalužík
Ing. Pavel Doležel

pozice

vedoucí auditor
auditor

9.6 Autorizace

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odbor změny klimatu
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Č.j.:
A-0004-09/372

Praha, dne
15.7.2009

Rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle § 43 písm. u) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), k vydávání rozhodnutí o autorizaci ověřovatelů emisí skleníkových plynů, podle § 15 odst. 1 tohoto zákona, po posouzení žádosti ORGREZ, a.s., Hudcova 76, 657 97 Brno, o způsobilosti výše uvedenou činnost provádět, rozhodlo takto:

ORGREZ, a.s.
Hudcova 76, 657 97 Brno
IČO 46 90 08 29
jménem společnosti jednají: Ing. Jan Kalužík
odpovědné osoby: Ing. Martin Jahůdka, Ing. Pavel Doležel,

se uděluje

autorizace k ověřování emisí skleníkových plynů
v rozsahu dle přílohy č.1 osvědčení o akreditaci č. 372/2009

Toto rozhodnutí se vydává na dobu do 29.9.2011


Odůvodnění.

Doručením žádosti společnosti, ORGREZ, a.s., Hudcova 76, 657 97 Brno, IČO 46 90 08 29 o vydání rozhodnutí o autorizaci k ověřování emisí skleníkových plynů pro účely obchodování s emisemi skleníkových plynů dne 1.7.2009, bylo v souladu s § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, zahájeno správní řízení v uvedené věci. Žadatel doložil svou způsobilost předložením platného osvědčení o akreditaci č.372/2009 ze dne 23.6.2009, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad k Ministroví životního prostředí písemným podáním učiněným u Ministerstva životního prostředí, odboru změny klimatu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.




Ing. Pavel Zámýslický
ředitel odboru změny klimatu

9.7 Akreditace




NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

Český institut pro akreditaci,
obecně prospěšná společnost
110 00 Praha 1 - Nové Město, Opletalova 41
vydává

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

k certifikaci výrobků
č. 372 / 2009
pro
certifikační orgán č. 3198
ORGREZ, a.s
(IČ 46900829)
Certifikační orgán emisí skleníkových plynů
Hudcova 76, 657 97 Brno

Předmět akreditace:

Ověřování emisí skleníkových plynů v rozsahu uvedeném v příloze tohoto osvědčení.

Jménem akreditovaného certifikačního orgánu jedná Ing. Jan Kalužík a za správnost zprávy o ověření odpovídají Ing. Martin Jahůdka a Ing. Pavel Doležel.

Toto osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN 45011:1998 a EA-6/03 a po zjištění, že certifikační orgán je odborně způsobilý objektivně a nezávisle vykonávat certifikaci v rozsahu předmětu akreditace.

Adresát tohoto osvědčení je oprávněn používat při své činnosti v rozsahu tohoto osvědčení a po dobu jeho platnosti vedle svého názvu označení „akreditovaný certifikační orgán č. 3198“, pokud dodržuje veškeré příslušné předpisy vztahující se k činnosti certifikačního orgánu, včetně předpisů vydaných Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Prokáže-li se, že adresát tohoto osvědčení neplní akreditační kritéria rozhodná pro jeho vydání a závazky podmiňující akreditaci, může Český institut pro akreditaci, o.p.s. účinnost tohoto osvědčení pozastavit nebo osvědčení o akreditaci zrušit nebo změnit.

Toto osvědčení platí do: 29.09.2011

a v plném rozsahu nahrazuje osvědčení o akreditaci vydané ČIA č. 473/2008 ze dne 31.10.2008

V Praze dne: 23.06.2009


Ing. Jiří Růžička, MBA
ředitel
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.



Poučení:
Proti tomuto osvědčení, pokud jde o rozsah předmětu akreditace, má adresát možnost podat písemné námitky do 10 dnů od jeho převzetí. Námitky nemají odkladný účinek.

Příloha č.: 1 ze dne: 23.6.2009
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 372/2009 ze dne: 23.6.2009

List 1 z 1

Akreditovaný subjekt:

ORGREZ, a. s.
Certifikační orgán emisí skleníkových plynů
Hudcova 76, 657 97 Brno

Zprávy o ověření podepisuje:

Ing. Martin Jahůdka, zástupce vedoucího certifikačního orgánu

Ing. Pavel Doležel, vedoucí auditor

System obchodování s emisemi v EU ¹⁾

Pořadové číslo	Oblast ověřování ²⁾	Kód ²⁾	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů) ³⁾
1	Emise ze spalovacích zařízení z činností uvedených v příloze I Směrnice - kapalná a plynná paliva a spalování biomasy	1a	Příloha č. 2 zákona č. 695/2004 Sb. v platném znění Vyhláška č. 696/2004 Sb.;	Pracovní postup PP01/615
2	Emise ze spalovacích zařízení z činností uvedených v příloze I Směrnice - pevná paliva	1b	Příloha č. 2 zákona č. 695/2004 Sb. v platném znění Vyhláška č. 696/2004 Sb.;	Pracovní postup PP01/615
3	Spalovací činnosti - emitující méně než 20 000 t oxidu uhličitého ročně a spalují pouze fosilní paliva (ne biomasu a odpad)	6	Příloha č. 2 zákona č. 695/2004 Sb. v platném znění; Vyhláška č. 696/2004 Sb.;	Pracovní postup PP01/615

- 1) podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
- 2) podle přílohy F k EA-6/03.
- 3) pracovní postup PP01/615 „Ověřování emisí skleníkových plynů“ (interní předpis ORGREZ, a. s. z 19.9.2008)



Příloha 1

Popis zařízení

Popis zařízení:

Stavba se nachází v areálu skládky skupiny odpadů SOO – skládky Vysoká , obec Dobřany, okres Plzeň – jih. Majitelem a provozovatelem skládky je INGEOTRADE a.s., Malé náměstí č.p. 124, 500 03 Hradec Králové.

Skládka byla, z hlediska tvorby plynu, testována a byla zařazena do kategorie III., což znamená, že je významným producentem plynu s možností jeho energetického využití. Skládka je založena a provozována v souladu s platnými standardy pro skládkování odpadů.

Odplyňovací systém – jímací studně (vrty) V1 – V19 byly provedeny vrtáním a plynule doplňovány a povytahovány při provozu a dosypání skládky. Sběrný systém plynu navazující na jednotlivé jímací studně je tvořen liniovými svody ve 4 trasách. Odplyňovací systém je veden do čerpací stanice. Skládka je vybavena izolovaným dnem, odstraňováním skládkových vod. Vrty jsou provedeny o průměru 1000 mm, obvodově nepažené s centrální sběrnou pažnicí, opatřenou v dolní části kompenzačním teleskopem a obsypanou štěrkem. Vrty jsou na povrchu opatřeny plastovým odnímatelným krytem. Hloubka vrtů je provedena do max. 2 m nad dno skládky. Jednotlivé jímací studny jsou navzájem propojeny svodným potrubím, které přivádí plyn do čerpací stanice. Čerpací stanice je vestavěna v ISO kontejneru a je určena pro transport a úpravu skládkového plynu. Zde jsou odstředivá dmychadla, která plyn pohání a je zde také veškerá regulační a měřicí technika k hodnocení jeho složení. Veškeré zařízení je plně automatické a nevyžaduje stálou obsluhu. Výkon čerpací stanice je 600 m³/h. Přívod do čerpací stanice je realizován čtyřmi nezávislými větvemi, odsávajícími různé oblasti skládky. Stanice má jeden společný výstup plynu ke kontejneru s kogenerační jednotkou. Pro spalování bioplynu je použita kogenerační jednotka MAEN o výkonu 570 kW_{el} v kontejnerovém protihlukovém venkovním krytu a je umístěna v areálu skládky. Elektrická energie vyrobená spálením bioplynu je vedena přes trafostanici do rozvodné sítě.