

ORGREZ, a.s., HUDCOVA 76, PSČ: 657 97 BRNO, www.orgrez.cz, REG. OR KS BRNO, ODDÍL B, Č. VL. 852
IČ: 46900829, DIČ: CZ46900829

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ REDUKCÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

TERBA - PROVOZ ROŽANY

DRUH ZPRÁVY	závěrečná
DATUM VYDÁNÍ	6.11.2009
NÁZEV ÚKOLU	Zpráva o ověření redukcí emisí skleníkových plynů TERBA sro. - provoz Rožany
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	51 629 610
OBJEDNATEL	MAEN spol. s.r.o.
VYPRACOVAL	Ing. Jan Kalužík
SPOLUPRACOVALI	Ing. Pavel Doležel
ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Jiří Synek

Obsah

1 Související legislativa.....	4
2 Obecné údaje o provozovateli.....	4
2.1 Název zařízení.....	4
2.2 Adresa zařízení.....	4
2.3 Provozovatel.....	4
2.4 IČO Provozovatele	4
2.5 Typ zařízení.....	4
2.6 Číslo rozhodnutí o povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů.....	4
2.7 Rok na který se ověření vztahuje	4
3 Popis zařízení.....	5
4 Předmět a průběh ověřování	5
4.1 Podklady - provozovatel.....	5
4.2 Spolehlivost, důvěryhodnost a přesnost údajů	5
4.2.1 Emisní faktory - výběr a použití	5
4.2.2 Výpočty vedoucí ke stanovení celkových emisních redukcí	5
4.2.3 Vhodnost výběru a využití metod měření.....	7
4.2.4 Trendová analýza.....	7
4.3 Popis průběhu ověřování	8
4.3.1 Proměnné vstupující do výpočtu	8
4.3.2 Posouzení souladu s metodikou zjišťování	8
4.3.3 Počítačové informační systémy	9
4.3.4 Měření a měřicí přístroje	9
4.4 Přehled změn	10
4.4.1 Změny technologie.....	10
4.4.2 Změny metodiky zjišťování	10
4.4.3 Změny organizační struktury.....	10
4.5 Závěry a doporučení plynoucí z ověřovacích prací	10
5 Údaje o kvalitě ověřovaných dat	11
5.1 Požadavky na přesnost	11
5.2 Soulad aplikované metodiky stanovení emisí s platnou legislativou	11
5.3 Chybějící podklady	11
5.4 Prohlášení o kvalitě emisních dat	11

6 Údaje o celkovém množství emisí skleníkových plynů	12
7 Prohlášení klienta	13
8 Datum a podpis autorizovanou osobou jménem Certifikačního orgánu	13
9 Údaje o Certifikačním orgánu	14
9.1 Název společnosti.....	14
9.2 Adresa společnosti	14
9.3 Odpovědná osoba.....	14
9.4 Autorizace	14
9.5 Ověřovací tým	14
9.6 Autorizace	15
9.7 Akreditace	16

1 Související legislativa

- Metodický pokyn odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu
- Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
- Vyhláška 65/2006 kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č.345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
- Nařízení vlády 80/2008 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2008 až 2012

2 Obecné údaje o provozovateli

2.1 Název zařízení

KOGENERACE SOO ROŽANY

2.2 Adresa zařízení

SOO Rožany, 407 77 Šluknov, okr. Děčín

2.3 Provozovatel

TERBA sro.

2.4 IČO Provozovatele

256 580 42

2.5 Typ zařízení

Spalovací zařízení spalující skládkový plyn a vyrábějící elektrickou energii. Zařízení je zahrnuto do projektu Joint Implementation a má jmenovitý tepelný příkon nižší než 20 MW.

2.6 Číslo rozhodnutí o povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů

Jelikož zařízení svým příkonem nespadá do systému obchodování s emisními povolenkami (Nařízení vlády ze dne 25. února 2008 o Národním alokačním plánu České republiky pro obchodování období let 2008 - 2012, Přílohy č.2), nebylo zdroji **TERBA sro., provoz Rožany** přiděleno žádné množství povolenek a tento zdroj není v seznamu NAP pro obchodovací období vůbec uveden.

2.7 Rok na který se ověření vztahuje

Toto ověření se vztahuje na emisní hlášení zdroje SKO - provoz Rožany za roky 2006 - 2007 a rok 2008.

3 Popis zařízení

Na zdroji SKO - provoz Rožany je provozováno energetické spalovací zařízení o celkovém tepelném příkonu 0,493 MW, sestávající z jednoho spalovacího zdroje:

- kogenerační jednotky o projektovaném tep. příkonu 0,493 MW spalující skládkový plyn

Podrobnější popis zařízení bude uveden v Příloze č.1 k tomuto dokumentu.

4 Předmět a průběh ověřování

4.1 Podklady - provozovatel

- Faktury za dodávku elektrické energie
- Protokoly o výrobě a vlastní spotřebě elektrické energie
- Doklady o cejchovaných fakturačních elektroměrech
- Údaje o redukci emisí CO₂ v letech 2006 až 2008
- Technické parametry jednotlivých provozovaných zařízení a jejich způsob provozu

4.2 Spolehlivost, důvěryhodnost a přesnost údajů

4.2.1 Emisní faktory - výběr a použití

- **emisní faktor elektřina** 1,12 tCO₂/MWh (rok 2006 - 2007) - tato hodnota je použita v souladu s Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.
- **emisní faktor elektřina** 1,11 tCO₂/MWh (rok 2008 - 2012) - tato hodnota je použita v souladu s Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.
- **emisní faktor tepelný** 0,202 tCO₂/MWh - tato hodnota je použita v souladu s Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.
- **emisní faktor CH₄** 1,31 tCO₂/MWh_P - tato hodnota je použita v souladu s Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.

4.2.2 Výpočty vedoucí ke stanovení celkových emisních redukcí

Emisní redukce CO₂ vznikají spalováním skládkového plynu v jedné kogenerační jednotce v kontejnerovém provedení instalované v objektu SKO - provoz Rožany. Ke stanovení baseline je přistupováno z několika úrovní a to podle původu vzniku emisních úspor. V rámci projektu mohou nastat tři základní typy emisních redukcí:

- náhradou fosilních paliv při výrobě elektrické energie - E_e
- náhradou fosilních paliv při výrobě tepelné energie - E_t
- likvidací skládkového plynu (započítává se % podíl CH₄) unikajícího ze skládky (TKO) - E_{CH₄}

Z dílčích výpočtů emisní úspory vypočteme celkovou roční úsporu emisí CO_{2ekv.} dosaženou realizací projektu jako:

$$E = E_e + E_t + E_{CH_4}$$

4.2.2.1 Náhrada fosilních paliv při výrobě elektrické energie

Generovaná elektřina je měřena cejchovaným měřidlem v místě předávání do rozvodné sítě, dále je měřena vlastní spotřeba každé kogenerační jednotky. Ve výpočtu jsou použity skutečné provozní hodnoty dosažené realizací projektu.

Výpočet roční produkce elektrické energie v MWh je proveden z odečtených provozních hodnot dle vzorce :

Roční elektrická energie předaná do sítě (MWh) = roční elektrická energie brutto (MWh) – vlastní spotřeba jednotky (MWh)

Výpočet úspory emisí

K transformaci stejného množství elektrické energie z energie tepelné získané spalováním uhlí vypočteme množství CO₂ uvolněné do ovzduší:

Roční úspora emisí při výrobě elektrické energie (tCO₂) = roční elektrická energie předaná do sítě (MWh) x emisní faktor elektřina (tCO₂/MWh)

4.2.2.2 Náhrada fosilních paliv při výrobě tepla

Podkladem pro výpočet redukce jsou hodnoty naměřené cejchovaným měřidlem při předání do teplovodní sítě, tzn. provozní hodnoty dosažené realizací projektu.

Výpočet úspory emisí

V rámci vlastního vykazování skutečně dosažitelných emisních redukcí se pro účely verifikace projektu použijí naměřené hodnoty o dodávce tepla cejchovaným měřidlem. Potom úspora emisí CO₂ vzniklá nahrazením fosilního paliva:

Roční úspora emisí při výrobě tepla (tCO₂) = využitelné roční teplo (MWh) / účinnost nahrazovaného zdroje (-) x emisní faktor tepelný (tCO₂/MWh)

Na zdroji SKO - provoz Rožany se však při výrobě elektrické energie veškeré vyrobené teplo z kogenerační jednotky maří. Do výpočtu celkových emisních redukcí proto nejsou zahrnuty emisní redukce z výroby tepla.

4.2.2.3 Likvidace skládkového plynu unikajícího ze skládky (TKO)

Množství metanu produkovaného skládkou je počítáno z vyrobené elektrické energie. Metan je jediným nositelem využitelné energie ve skládkovém plynu, tzn. že je možné přesně vypočítat jeho spotřebu v kogenerační jednotce se známou účinností.

Příkon v palivu potřebný na udržení ročního výkonu, vypočtený ze skutečně vyrobené elektrické energie:

Příkon v palivu (MWh) = roční elektrická energie brutto (MWh) / elektrická účinnost kogenerační jednotky (-)

Následně je výpočtem stanovena úspora emisí vzniklá energetickým využitím skládkového plynu:

Roční úspora emisí spálením skládkového plynu (tCO₂) = příkon v palivu (MWh) x emisní faktor CH₄ (tCO₂/MWh)

Příkon v palivu potřebný na udržení ročního výkonu není přímo měřen, ale je stanoven výpočtem z měřené hodnoty vyrobené elektrické energie a účinnosti výroby elektrické energie kogenerační jednotky. Účinnost kogenerační jednotky, stanovené pro výpočet příkonu v palivu, je následující :

- KJ MAEN 200 SP (motorgenerátor DAGGER SDG 200) 36,1%

Výpočet je proveden dle Metodického pokynu pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.

4.2.3 Vhodnost výběru a využití metod měření

Zvolený způsob zjišťování a vykazování emisních redukcí CO₂ byl sestaven na základě požadavků platné legislativy.

4.2.4 Trendová analýza

Trendová analýza ukazuje vývoj emisí CO₂ v letech 2006 až 2008 v závislosti na parametrech výroby, zde konkrétně na množství elektrické energie vyrobené v kogenerační jednotce.

Rok	2006	2007	2008
Emise CO ₂ [t]	680	853	1 070
Výroba EE [MWh/rok]	147	188	235
Korelační koeficient	0,2167	0,2203	0,2200

Z výše uvedeného vyplývá, že poměr ročních emisních redukcí CO₂ k vyrobené elektrické energii zůstává v jednotlivých letech přibližně konstantní.

4.3 Popis průběhu ověřování

4.3.1 Proměnné vstupující do výpočtu

Procesní analýza byla zahájena kontrolou proměnných vstupujících do výpočtů. Postupně byla ověřena správnost:

- množství vyrobené elektrické energie brutto za roky 2006 až 2008
- množství elektrické energie dodané do sítě za roky 2006 až 2008
- aplikace a použití správného emisního faktoru elektřiny
- aplikace a použití správného emisního faktoru tepla
- aplikace a použití správného emisního faktoru CH₄

Zjištěné neshody:

Emisní redukce, vzniklé likvidací skládkového plynu unikajícího ze skládky a použitý způsob vykazování z hlediska způsobu a použité elektrické účinnosti kogenerační jednotky při stanovení příkonu v palivu je vyhovující, dle Metodického pokynu. Za přesnější způsob stanovení příkonu v palivu je však možné považovat i metodu založenou na měření průtoku skládkového plynu. K tomu je však nutné znát výhřevnost skládkového plynu.

Byly zjištěny drobné odchylky ve vyrobené a prodané elektrické energii při porovnávání hodnot uvedených ve finanční analýze a faktur a výkazů o výkupu EE z obnovitelných zdrojů.

Pro ověření jsou pro nás rozhodující hodnoty uváděné na fakturách a výkazech.

Závěr této části ověřování:

Zjištěné drobné odchylky ve vyrobené a prodané elektrické energii jsou vykazovány v letech 2006 až 2008 v neprospečích provozovatele zařízení. Udávané hodnoty uvedené ve finanční analýze za tyto roky jsou nižší než hodnoty zjištěné z faktur a výkazů o výkupu EE z obnovitelných zdrojů. Tyto odchylky jsou zřejmě způsobené odečtem EE, výměnou či chybou měřícího přístroje nebo jinými okolnostmi, majícími vliv na vykazovanou EE. Diference zjištěné v roce 2008 jsou ovlivněny (oproti rokům 2006 a 2007) skutečností, že v době odevzdání finanční analýzy nebyly hodnoty výroby a prodeje EE ještě známy a proto tyto byly odhadnuty na základě zkušeností.

Hodnoty všech emisních faktorů byly aplikovány správně dle Metodického pokynu pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.

4.3.2 Posouzení souladu s metodikou zjišťování

Procesní analýza se dále zabývala souladem aplikovaného způsobu zjišťování a vykazování emisních redukcí CO₂ ze zdroje SKO - provoz Rožany v kontextu s požadavky platné legislativy. Ověřovatel zkontoval a potvrdil kontrolním výpočtem správnost vykázaných emisních redukcí.

Zjištěné neshody:

Byly zjištěny drobné odchylky ve vykázaných emisních redukcích při porovnávání hodnot uvedených ve finanční analýze a výpočtem provedeným ověřovatelem.

Závěr této části ověřování:

Zjištěné odchylky v emisních redukcích jsou vykazovány v letech 2006 až 2008 v neprospečích provozovatele zařízení. Udávané hodnoty uvedené ve finanční analýze za tyto roky jsou nižší než hodnoty zjištěné ověřovatelem, čímž provozovatel vykazuje nižší emisní redukce než je tomu ve skutečnosti (menší příděl emisních redukcí od MŽP). Tyto odchylky jsou zřejmě způsobené odcitem EE, výměnou či chybou měřícího přístroje nebo jinými okolnostmi, majícími vliv na vykazovanou EE, kdy následný kontrolní výpočet je pak nepřesný. Odchylka v roce 2008 je ovlivněna (oproti rokům 2006 a 2007) skutečností, že v době odevzdání finanční analýzy nebyly hodnoty výroby a prodeje EE ještě známy a proto výpočty emisních redukcí byly provedeny na základě jejich odhadu, plynoucí ze zkušeností s provozováním tohoto spalovacího zařízení.

4.3.3 Počítačové informační systémy

K výpočtu emisních redukcí CO₂ je využíván vlastní soubor MS Excel, který slouží přímo ke zpracování ročních bilancí. Byla ověřena:

- správnost vstupních dat

Zjištěné neshody:

Nebyly zjištěny žádné neshody s ohledem na platnou legislativu.

Závěr této části ověřování:

Žádné specifické závěry plynoucí z této části ověřování.

4.3.4 Měření a měřicí přístroje

V rámci procesní analýzy byla přezkoumána následující měřidla:

- fakturační elektroměr dodávky elektrické energie do sítě
- fakturační elektroměr vyrobené elektrické energie u kogenerační jednotky

Bylo ověřeno, že tato měřidla:

- byla schválena kompetentním orgánem
- vyhovuje požadavkům, stanoveným zákonem o metrologii, je opatřeno úředními značkami AMS a ČMI (plomby jsou neporušeny) a podléhá pravidelné validaci v souladu s vyhl. MPO č.345/2002 Sb.

Zjištěné neshody:

Měřidlo (elektroměr), které měří vyrobenou elektrickou energii brutto u kogenerační jednotky, nenaplňuje požadavky, stanovené zákonem o metrologii, není opatřeno úřední značkou a plombou (není cejchované a neprobíhá u něj pravidelná validace).

Závěr této části ověřování:

Pro ověření přesnosti měřidla použitého ke stanovení vyrobené elektrické energie brutto, je doporučeno toto měřidlo ocejchovat.

4.4 Přehled změn

4.4.1 Změny technologie

V průběhu let 2006 až 2008 nedošlo na zdroji SKO - provoz Rožany k žádným zásadním změnám na instalované technologii.

4.4.2 Změny metodiky zjišťování

V metodice zjišťování a vykazování emisních redukcí CO₂ nedošlo k žádným změnám.

4.4.3 Změny organizační struktury

V průběhu let 2006 až 2008 nedošlo na zdroji SKO - provoz Rožany k žádným změnám na pozici vlastníka - TERBA sro.

4.5 Závěry a doporučení plynoucí z ověřovacích prací

S ohledem na zjištění uskutečněná v rámci ověřovacích prací je pro další sledování, zjišťování a vykazování emisních redukcí CO₂ na zdroji SKO - provoz Rožany doporučeno:

1. Hodnoty všech použitých emisních faktorů byly aplikovány správně dle Metodického pokynu pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.
2. Elektroměr, který měří elektrickou energii brutto vyrobenu v kogenerační jednotce, nesplňuje požadavky, stanovené zákonem o metrologii z hlediska ověření cejchování a pravidelné validace. Doporučuji provést cejchování měřidla a jeho následnou validaci nebo výměnu za měřidlo cejchované.
3. Vytvoření a zavedení systému zpětné vnitřní kontroly při vykazování vyrobené a prodané elektrické energie na měsíčních výkazech o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla a fakturách za elektřinu dodanou do distribuční sítě. Tímto opatřením se zamezí nesrovnalostem ve vykazování.

5 Údaje o kvalitě ověřovaných dat

5.1 Požadavky na přesnost

Provozovatel se při vykazování emisních redukcí CO₂ ze zdroje SKO - provoz Rožany držel požadavků dle Metodického pokynu pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu. Nebyly zjištěny žádné neshody, které by měly vliv na kvalitu a hodnověrnost vykázaných emisních redukcí CO₂.

5.2 Soulad aplikované metodiky stanovení emisí s platnou legislativou

Použitá metodika výpočtu emisí ze zdroje SKO - provoz Rožany použitá pro stanovení emisních redukcí CO₂ za roky 2006 - 2007 a rok 2008 je v souladu se schváleným Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.

5.3 Chybějící podklady

V průběhu ověřovacích prací Certifikační orgán nenarazil na žádné chybějící podklady, které by nebyl provozovatel schopen předložit.

5.4 Prohlášení o kvalitě emisních dat

Ověřovatel získal kontrolou dostatečného počtu důkazů dostatečný stupeň jistoty, že výkaz o redukcích emisí skleníkových plynů ze zdroje SKO - provoz Rožany neobsahuje závažné nepřesnosti či chyby. Vyskytují se pouze odchylinky ve vyrobené či prodané EE, uváděné ve finanční analýze, viz.kap.4.3.1.

6 Údaje o celkovém množství emisí skleníkových plynů

Emise CO ₂	2006	2007	2008
AAU	680	853	213
ERU			857

Zdroj	Rok vykazování	Celková emise CO ₂
<i>SKO - provoz Rožany</i>	<i>AAU 2006 – 2007</i>	<i>1 533 t</i>
	<i>AAU 2008</i>	<i>213 t</i>
	<i>ERU 2008</i>	<i>857 t</i>
	<i>celkem</i>	<i>2 604 t</i>

7 Prohlášení klienta

Potvrzujeme, že jsme Certifikačnímu orgánu poskytli všechny požadované údaje a informace a že zajistíme, aby Zpráva o ověření nebo jakékoliv jejich části nebyly použity zavádějícím způsobem.

Vdne.....

.....
podpis statutárního zástupce

8 Datum a podpis autorizovanou osobou jménem Certifikačního orgánu

V Brně dne 6.11.2009

V Brně dne 6.11.2009

.....
podpis vedoucího auditora

.....
podpis vedoucího certifikačního orgánu

9 Údaje o Certifikačním orgánu

9.1 Název společnosti

ORGREZ, a.s.

9.2 Adresa společnosti

Hudcova 76
657 97 Brno

9.3 Odpovědná osoba

Ing. Jan Kalužík

9.4 Autorizace

MŽP č.j. A-0004-09/372 ze dne 15.7.2009.

9.5 Ověřovací tým

Jméno	<i>pozice</i>
Ing. Jan Kalužík	vedoucí auditor
Ing. Pavel Doležel	auditor

9.6 Autorizace

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 odbor změny klimatu
 Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Č.j.:
 A-0004-09/372

Praha, dne
 15.7.2009

R o z h o d n u t í
Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle § 43 písm. u) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), k vydávání rozhodnutí o autorizaci ověřovatelů emisí skleníkových plynů, podle § 15 odst. 1 tohoto zákona, po posouzení žádosti ORGREZ, a.s., Hudecova 76, 657 97 Brno, o způsobilosti výše uvedenou činnost provádět, rozhodlo takto:

ORGREZ, a.s.
Hudecova 76, 657 97 Brno
IČO 46 90 08 29

jménem společnosti jednají: Ing. Jan Kalužík
 odpovědné osoby: Ing. Martin Jahůdka, Ing. Pavel Doležel,

s e u d ě l u j e

autorizace k ověřování emisí skleníkových plynů
 v rozsahu dle přílohy č.1 osvědčení o akreditaci č. 372/2009

Toto rozhodnutí se vydává na dobu do 29.9.2011

Odůvodnění.

Doručením žádosti společnosti, ORGREZ, a.s., Hudecova 76, 657 97 Brno, IČO 46 90 08 29 o vydání rozhodnutí o autorizaci k ověřování emisí skleníkových plynů pro účely obchodování s emisemi skleníkových plynů dne 1.7.2009, bylo v souladu s § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správném řízení, zahájeno správní řízení v uvedené věci. Žadatel doložil svou způsobilost předložením platného osvědčení o akreditaci č.372/2009 ze dne 23.6.2009, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad k Ministrovi životního prostředí písemným podáním učiněným u Ministerstva životního prostředí, odboru změny klimatu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Ing. Pavel Zámyslický
 ředitel odboru změny klimatu



9.7 Akreditace



Příloha č.: 1 ze dne: 23.6.2009
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 372/2009 ze dne: 23.6.2009

List 1 z 1

Akreditovaný subjekt:

ORGREZ, a. s.
Certifikační orgán emisí skleníkových plynů
Hudcova 76, 657 97 Brno

Zprávy o ověření podepisuje:

Ing. Martin Jahůdka, zástupce vedoucího certifikačního orgánu

Ing. Pavel Doležel, vedoucí auditor

Systém obchodování s emisemi v EU¹⁾

Pořadové číslo	Oblast ověřování ²⁾	Kód ²⁾	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů) ³⁾
1	Emise ze spalovacích zařízení z činností uvedených v příloze I Směrnice - kapalná a plynná paliva a spalování biomasy	1a	Příloha č. 2 zákona č. 695/2004 Sb. v platném znění Vyhláška č. 696/2004 Sb.; Pracovní postup PP01/615	
2	Emise ze spalovacích zařízení z činností uvedených v příloze I Směrnice - pevná paliva	1b	Příloha č. 2 zákona č. 695/2004 Sb. v platném znění Vyhláška č. 696/2004 Sb.; Pracovní postup PP01/615	
3	Spalovací činnosti - emitující méně než 20 000 t oxidu uhličitého ročně a spalují pouze fosilní paliva (ne biomasu a odpad)	6	Příloha č. 2 zákona č. 695/2004 Sb. v platném znění; Vyhláška č. 696/2004 Sb.; Pracovní postup PP01/615	

¹⁾ podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

²⁾ podle přílohy F k EA-6/03.

³⁾ pracovní postup PP01/615 „Ověřování emisí skleníkových plynů“ (interní předpis ORGREZ, a. s. z 19.9.2008)



Příloha 1

Popis zařízení

Popis zařízení:

Stavba se nachází v areálu skládky komunálních odpadů SOO – skládka Rožany, obec Šluknov, okres Děčín. Majitelem a provozovatelem skládky je ESOMO s. r. o. se sídlem v Modlanech 34, Modlany, 417 13.

Skládka byla, z hlediska tvorby plynu, testována a byla zařazena do kategorie III., což znamená, že je významným producentem plynu s možností jeho energetického využití. Skládka je založena a provozována v souladu s platnými standardy pro skládkování odpadů.

Odplyňovací systém – jímací studně (vrt) V1 – V13 jsou provedeny vrtáním a plynule doplněvány a povytahovány při provozu a dosýpání skládky podle provozního předpisu. V budoucnu se plánuje rozšíření odplyňovacího systému o cca 5 vrtů. Sběrný systém je tvořen liniovými svody ve 2 trasách. Hlavní sběrače plynu z nových vrtů jsou propojené do plošně kombinované sítě sběračů pobočných. Odplyňovací systém je veden do čerpací stanice dvěma řadami potrubí. Skládka je vybavena izolovaným dnem, odstraňováním skládkových vod. Vrty jsou provedeny o průměru 1000 mm, obvodově nepažené s centrální sběrnou pažnicí, opatřenou v dolní části kompenzačním teleskopem a obsypanou štěrkem. Vrty jsou na povrchu opatřeny plastovým odnímatelným krytem. Hloubka vrtů je provedena do max. 2 m nad dno skládky. Jednotlivé jímací studny jsou navzájem propojeny svodným potrubím, které přivádí plyn do čerpací stanice. Čerpací stanice je vestavěna v ISO kontejneru společně a je určena pro transport a úpravu skládkového plynu. Zde jsou odstředivá dmychadla, která plyn pohání a je zde také veškerá regulační a měřící technika k hodnocení jeho složení. Veškeré zařízení je plně automatické a nevyžaduje stálou obsluhu. Čerpací stanice je vybavena jednou čerpací větví, přičemž v budoucnu bude potrubní uspořádání doplněno o druhou řadu čerpací větve. Stanice má jeden společný výstup plynu ke kontejneru s kogenerační jednotkou. Pro spalování bioplynu se používá kogenerační jednotka MAEN o výkonu 200 kW_{el} v kontejnerovém protihlukovém venkovním krytu a je umístěna v areálu skládky. Elektrická energie vyrobená spálením bioplynu je vedena přes trafostanici do rozvodné sítě.