

EU Declaration of Conformity
EG Konformitätserklärung
ЕС Заявление о соответствии

согласно Директиве:

- nach Maschinenrichtlinie (98/37/EG) Anhang II A
according to the Machine Guidelines (98/37/EU), Annex II A
- nach Niederspannungsrichtlinie (73/23)
according to the Low Voltage Guidelines (73/23)
- nach Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336)
according to the Electromagnetic Compatibility Guidelines (89/336)

Der Hersteller:/ Производитель:/ The manufacturer

Pro2 Anlagentechnik GmbH	Про2 Анлагентехник ГмбХ
Schmelzerstraße 25	Шмельцерштрассе 25
47877 Willich	47877 г. Виллих

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt:/Заявляем, о том что товар:/ declares herewith that
the following product:

- Verdichter Fackel Anlage, booster and high temperature flare station
- Газодобывающая факельная установка контейнерного типа

Produktbezeichnung/ Тип / designation of the product:	KGUU-5/8 КГУУ-5/8 (IF1700)
Auftragsnummer/ Заводской Номер / order number:	142401
Vaujahr/ Год изготовления / year of manufacture:	2008

на который распространяется данное заявление, соответствует специальным
основополагающим требованиям следующих гармонизированных стандартов:
den Bestimmungen der oben bezeichneten Richtlinien entspricht.
conforms with the above mentioned guidelines.

The following harmonized standards have been used:

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

- EN 418 Sicherheit von Maschinen / Not-Aus Einrichtung
 Safety of Machinery / Emergency Stop Equipment
- EN 563 Sicherheit von Maschinen / Temperaturen berührbarer Oberflächen
 Safety of Machinery / Temperature of Touchable Surfaces
- EN 982 Sicherheit von Maschinen / Sicherheitstechnische Anforderungen an
 fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile – Hydraulik
 Safety of Machinery / Safety Related Requirements for Fluid Power Systems
 and their Components - Hydraulics
- EN 1050 Sicherheit von Maschinen / Leitsätze zur Risikobeurteilung
 Safety of Machinery / Risk Assessment
- EN ISO 12100-1/2 Sicherheit von Maschinen / Grundbegriffe, allgemeine
 Gestaltungsleitsätze / Safety of Machinery / Basic Concepts, General
 Principles of Design
- EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen / Elektrische Ausrüstung von Maschinen
 Safety of Machinery / Electrical Equipment of Machines

Hiermit erklären wir, dass es sich bei der genannten Fackelanlage um eine Fackel handelt, die den Anforderungen an Deponiegasfackeln gemäß 4. BImSchV, Punkt 8.1.a Spalte 2 nebst TA-Luft 2002 handelt.

Die Fackel erreicht den in der TA-Luft geforderten Verbrennungswirkungsgrad von 99,9%, wenn beim Betrieb mit Deponiegas mindestens eine Flammentemperatur von 1000°C eingehalten wird und beim Betrieb mit sonstigen brennbaren gasförmigen Stoffen, die nicht aus Abfallbehandlungsanlagen stammen, eine Temperatur von mindestens 850°C eingehalten wird.

Herby we confirm that the flare meets the requirements of the German Federal Immission Control Ordinance 4. BImSchV, article 8.1.a, column 2 and the belonging TA-Luft 2002 (Technical Instructions on Air Quality Control) articles for landfill gas flaring.

The flare reaches the required firing efficiency of 99.9% as stated in the TA-Luft, if a minimum temperature of 1000°C is kept for flaring of landfill gas and a minimum temperature of 850°C is kept for flaring other flammable gases, which don't have a source in a waste treating plant.

Данным подтверждаем, что факельная установка соответствует федеральным требованиям Германии согласно Постановления 4. по контролю за эмиссиями BImSchV, статья 8.1 а, столбец 2 и "Технической инструкции по контролю за качеством воздуха", .ТУ-воздух 2002.

Факельная установка достигает требуемый по техническим указаниям "ТУ-воздух" КПД в 99,9%, если температура пламени достигает более 1.000° С при сжигании свалочного газа и 850 °С при сжигании других газов.

Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn an der Maschine Änderungen vorgenommen werden, die nicht vorher mit uns abgestimmt und schriftlich von uns genehmigt wurden.

Заявление о соответствии теряет своё действие, при изменении технических приборов либо конструктивных, без письменного соглашения компании Pro2.


The validity of this declaration of conformity ceases in the case where such changes are made on the machine that have not been agreed with us and that we have not approved in writing.

Pro2 Anlagentechnik GmbH

Schmetzerstraße 25
D-47877 Willich
Tel +49 / 2154 / 488-0
Fax +49 / 2154 / 488-105
www.pro2.net

Willich, 27.03.2009

Datum /Data of the Signatory/Число

i.V. 

Unterschrift /Signatory/Роспись

i. V. Holger Weissen
Leiter Engineering
Главный инженер
Engineering Manager