

ORGREZ, a.s., HUDCOVA 76, PSČ: 657 97 BRNO, www.orgrez.cz, REG. OR KS BRNO, ODDÍL B, Č. VL. 852  
IČ: 46900829, DIČ: CZ46900829

# ZPRÁVA O OVĚŘENÍ REDUKCÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

## AVE CZ - PROVOZ FEDRPUŠ

DRUH ZPRÁVY	závěrečná
DATUM VYDÁNÍ	21.3.2011
NÁZEV ÚKOLU	Zpráva o ověření redukcí emisí skleníkových plynů AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - provoz Fedrpuš
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	51 809 610
OBJEDNATEL	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

VYPRACOVAL	Ing. Jan Kalužík
SPOLUPRACOVALI	



ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Michal Fiala
----------------	-------------------



## Obsah

<b>1 Související legislativa.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Obecné údaje o provozovateli .....</b>	<b>4</b>
2.1 Název zařízení.....	4
2.2 Adresa zařízení.....	4
2.3 Provozovatel.....	4
2.4 IČO Provozovatele .....	4
2.5 Typ zařízení.....	4
2.6 Číslo rozhodnutí o povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů.....	4
2.7 Rok na který se ověření vztahuje .....	4
<b>3 Popis zařízení.....</b>	<b>5</b>
<b>4 Předmět a průběh ověřování .....</b>	<b>5</b>
4.1 Podklady - provozovatel.....	5
4.2 Spolehlivost, důvěryhodnost a přesnost údajů .....	5
4.2.1 Emisní faktory - výběr a použití.....	5
4.2.2 Výpočty vedoucí ke stanovení celkových emisních redukcí .....	5
4.2.3 Vhodnost výběru a využití metod měření .....	7
4.2.4 Trendová analýza.....	7
4.3 Popis průběhu ověřování .....	8
4.3.1 Proměnné vstupující do výpočtů .....	8
4.3.2 Posouzení souladu s metodikou zjišťování .....	8
4.3.3 Počítačové informační systémy .....	8
4.3.4 Měření a měřicí přístroje .....	9
4.4 Přehled změn.....	9
4.4.1 Změny technologie.....	9
4.4.2 Změny metodiky zjišťování .....	9
4.4.3 Změny organizační struktury.....	9
4.5 Závěry a doporučení plynoucí z ověřovacích prací.....	9
<b>5 Údaje o kvalitě ověřovaných dat .....</b>	<b>10</b>
5.1 Požadavky na přesnost .....	10
5.2 Soulad aplikované metodiky stanovení emisí s platnou legislativou .....	10
5.3 Chybějící podklady .....	10
5.4 Prohlášení o kvalitě emisních dat .....	10

<b>6 Údaje o celkovém množství emisí skleníkových plynů</b> .....	<b>11</b>
<b>7 Prohlášení klienta</b> .....	<b>11</b>
<b>8 Datum a podpis autorizovanou osobou jménem Certifikačního orgánu</b> .....	<b>11</b>
<b>9 Údaje o Certifikačním orgánu</b> .....	<b>12</b>
9.1 Název společnosti.....	12
9.2 Adresa společnosti .....	12
9.3 Odpovědná osoba.....	12
9.4 Autorizace .....	12
9.5 Ověřovací tým .....	12
9.6 Autorizace .....	13
9.7 Akreditace.....	14

## 1 Související legislativa

- Metodický pokyn odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu
- Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
- Vyhláška 65/2006 kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č.345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
- Nařízení vlády 80/2008 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2008 až 2012

## 2 Obecné údaje o provozovateli

### 2.1 Název zařízení

KJ - skládka TKO Jindřichův Hradec

### 2.2 Adresa zařízení

skládka TKO Jindřichův Hradec

### 2.3 Provozovatel

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

### 2.4 IČO Provozovatele

493 56 089

### 2.5 Typ zařízení

Spalovací zařízení spalující skládkový plyn a vyrábějící elektrickou energii. Zařízení je zahrnuto do projektu Joint Implementation a má jmenovitý tepelný příkon nižší než 20 MW.

### 2.6 Číslo rozhodnutí o povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů

Jelikož zařízení svým příkonem nespadá do systému obchodování s emisními povolenkami (Nařízení vlády ze dne 25. února 2008 o Národním alokačním plánu České republiky pro obchodování období roků 2008 - 2012, Přílohy č.2), nebylo zdroji **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provoz Fedrpuš** přiděleno žádné množství povolenek a tento zdroj není v seznamu NAP pro obchodovací období vůbec uveden.

### 2.7 Rok na který se ověření vztahuje

Toto ověření se vztahuje na emisní hlášení zdroje SKO - provoz Fedrpuš za roky 2007 a 2008 až 2010.

### 3 Popis zařízení

Na zdroji SKO - provoz Fedrpuš je provozováno energetické spalovací zařízení o celkovém tepelném příkonu 0,419 MW, sestávající z jednoho spalovacího zdroje:

- o kogenerační jednotky o projektovaném tep. příkonu 0,419 MW spalující skládkový plyn

Podrobnější popis zařízení bude uveden v Příloze č.1 k tomuto dokumentu.

### 4 Předmět a průběh ověřování

#### 4.1 Podklady - provozovatel

- Faktury za dodávku elektrické energie
- Protokoly o výrobě a vlastní spotřebě elektrické energie
- Doklady o cejchovaných fakturačních elektroměrech
- Údaje o redukcí emisí CO<sub>2</sub> v letech 2007 až 2010
- Technické parametry jednotlivých provozovaných zařízení a jejich způsob provozu

#### 4.2 Spolehlivost, důvěryhodnost a přesnost údajů

##### 4.2.1 Emisní faktory - výběr a použití

- **emisní faktor elektřina** 1,12 tCO<sub>2</sub>/MWh (rok 2007) - tato hodnota je použita v souladu s Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.
- **emisní faktor elektřina** 1,11 tCO<sub>2</sub>/MWh (rok 2008 - 2012) - tato hodnota je použita v souladu s Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.
- **emisní faktor tepelný** 0,202 tCO<sub>2</sub>/MWh - tato hodnota je použita v souladu s Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.
- **emisní faktor CH<sub>4</sub>** 1,31 tCO<sub>2</sub>/MWh<sub>P</sub> - tato hodnota je použita v souladu s Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.

##### 4.2.2 Výpočty vedoucí ke stanovení celkových emisních redukcí

Emisní redukce CO<sub>2</sub> vznikají spalováním skládkového plynu v jedné kogenerační jednotce v kontejnerovém provedení instalované v objektu SKO - provoz Fedrpuš. Ke stanovení baseline je přístupováno z několika úrovní a to podle původu vzniku emisních úspor. V rámci projektu mohou nastat tři základní typy emisních redukcí:

- náhradou fosilních paliv při výrobě elektrické energie -  $E_e$
- náhradou fosilních paliv při výrobě tepelné energie -  $E_t$
- likvidací skládkového plynu (započítává se % podíl  $CH_4$ ) unikajícího ze skládky (TKO) -  $E_{CH_4}$

Z dílčích výpočtů emisní úspory vypočteme celkovou roční úsporu emisí  $CO_{2ekv.}$  dosaženou realizací projektu jako:

$$E = E_e + E_t + E_{CH_4}$$

#### 4.2.2.1 Náhrada fosilních paliv při výrobě elektrické energie

Generovaná elektřina je měřena cejchovaným měřidlem v místě předávání do rozvodné sítě, dále je měřena vlastní spotřeba každé kogenerační jednotky. Ve výpočtu jsou použity skutečné provozní hodnoty dosažené realizací projektu.

Výpočet roční produkce elektrické energie v MWh je proveden z odečtených provozních hodnot dle vzorce :

*Roční elektrická energie předaná do sítě (MWh) = roční elektrická energie brutto (MWh) – vlastní spotřeba jednotky (MWh)*

#### Výpočet úspory emisí

K transformaci stejného množství elektrické energie z energie tepelné získané spalováním uhlí vypočteme množství  $CO_2$  uvolněné do ovzduší:

*Roční úspora emisí při výrobě elektrické energie ( $tCO_2$ ) = roční elektrická energie předaná do sítě (MWh) x emisní faktor elektřina ( $tCO_2/MWh$ )*

#### 4.2.2.2 Náhrada fosilních paliv při výrobě tepla

Podkladem pro výpočet redukce jsou hodnoty naměřené cejchovaným měřidlem při předání do teplovodní sítě, tzn. provozní hodnoty dosažené realizací projektu.

#### Výpočet úspory emisí

V rámci vlastního vykazování skutečně dosažitelných emisních redukcí se pro účely verifikace projektu použijí naměřené hodnoty o dodávce tepla cejchovaným měřidlem. Potom úspora emisí  $CO_2$  vzniklá nahrazením fosilního paliva:

*Roční úspora emisí při výrobě tepla ( $tCO_2$ ) = využitelné roční teplo (MWh) / účinnost nahrazovaného zdroje (-) x emisní faktor tepelný ( $tCO_2/MWh$ )*

*Na zdroji SKO - provoz Fedrpuš se při výrobě elektrické energie veškeré teplo vyrobené v kogenerační jednotce neměří, přestože se využívá pro vytápění vážního domku. Do výpočtu celkových emisních redukcí proto nejsou zahrnuty emisní redukce z výroby tepla.*

#### 4.2.2.3 Likvidace skládkového plynu unikajícího ze skládky (TKO)

Množství metanu produkovaného skládkou je počítáno z vyrobené elektrické energie. Metan je jediným nositelem využitelné energie ve skládkovém plynu, tzn. že je možné přesně vypočítat jeho spotřebu v kogenerační jednotce se známou účinností.

Příkon v palivu potřebný na udržení ročního výkonu, vypočtený ze skutečně vyrobené elektrické energie:

*Příkon v palivu (MWh) = roční elektrická energie brutto (MWh) / elektrická účinnost kogenerační jednotky (-)*

Následně je výpočtem stanovena úspora emisí vzniklá energetickým využitím skládkového plynu:

*Roční úspora emisí spálením skládkového plynu (tCO<sub>2</sub>) = příkon v palivu (MWh) x emisní faktor CH<sub>4</sub> (tCO<sub>2</sub>/MWh)*

Příkon v palivu potřebný na udržení ročního výkonu není přímo měřen, ale je stanoven výpočtem z měřené hodnoty vyrobené elektrické energie a účinnosti výroby elektrické energie kogenerační jednotky. Účinnost kogenerační jednotky, stanovená pro výpočet příkonu v palivu, je následující :

- KJ TEDOM CENTO T160 SP BIO CON                      38,2%

Výpočet je proveden dle Metodického pokynu pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.

#### 4.2.3 Vhodnost výběru a využití metod měření

Zvolený způsob zjišťování a vykazování emisních redukcí CO<sub>2</sub> byl sestaven na základě požadavků platné legislativy.

#### 4.2.4 Trendová analýza

Trendová analýza ukazuje vývoj emisí CO<sub>2</sub> v letech 2007 až 2010 v závislosti na parametrech výroby, zde konkrétně na množství elektrické energie vyrobené v kogenerační jednotce.

Rok	2007	2008	2009	2010
Emise CO <sub>2</sub> [ t ]	677	4 076	3 418	2 606
Výroba EE [MWh/rok ]	151	921	776	592
Korelační koeficient	0,2227	0,2259	0,2270	0,2274

Z výše uvedeného vyplývá, že poměr ročních emisních redukcí CO<sub>2</sub> k vyrobené elektrické energii zůstává v jednotlivých letech přibližně konstantní.

### 4.3 Popis průběhu ověřování

#### 4.3.1 Proměnné vstupující do výpočtů

Procesní analýza byla zahájena kontrolou proměnných vstupujících do výpočtů. Postupně byla ověřena správnost:

- množství vyrobené elektrické energie brutto za roky 2007 až 2010
- množství elektrické energie dodané do sítě za roky 2007 až 2010
- aplikace a použití správného emisního faktoru elektřiny
- aplikace a použití správného emisního faktoru tepla
- aplikace a použití správného emisního faktoru CH<sub>4</sub>

#### **Zjištěné neshody:**

Emisní redukce, vzniklé likvidací skládkového plynu unikajícího ze skládky a použitý způsob vykazování z hlediska způsobu a použité elektrické účinnosti kogenerační jednotky při stanovení příkonu v palivu je vyhovující, dle Metodického pokynu. Za přesnější způsob stanovení příkonu v palivu je však možné považovat i metodu založenou na měření průtoku skládkového plynu. K tomu je však nutné znát výhřevnost skládkového plynu.

#### **Závěr této části ověřování:**

Hodnoty všech emisních faktorů byly aplikovány správně dle Metodického pokynu pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.

#### 4.3.2 Posouzení souladu s metodikou zjišťování

Procesní analýza se dále zabývala souladem aplikovaného způsobu zjišťování a vykazování emisních redukcí CO<sub>2</sub> ze zdroje SKO - provoz Fedrpuš v kontextu s požadavky platné legislativy. Ověřovatel zkontroloval a potvrdil kontrolním výpočtem správnost vykázaných emisních redukcí.

#### **Zjištěné neshody:**

Nebyly zjištěny žádné neshody s platnou legislativou.

#### **Závěr této části ověřování:**

Žádné specifické závěry plynoucí z této části ověřování.

#### 4.3.3 Počítačové informační systémy

K výpočtu emisních redukcí CO<sub>2</sub> je využíván vlastní soubor MS Excel, který slouží přímo ke zpracování ročních bilancí. Byla ověřena:

- správnost vstupních dat

#### **Zjištěné neshody:**

Nebyly zjištěny žádné neshody s ohledem na platnou legislativu.



**Závěr této části ověřování:**

Žádné specifické závěry plynoucí z této části ověřování.

**4.3.4 Měření a měřicí přístroje**

V rámci procesní analýzy byla přezkoumána následující měřidla:

- fakturační elektroměr dodávky elektrické energie do sítě
- fakturační elektroměr vyrobené elektrické energie u kogenerační jednotky

Bylo ověřeno, že tato měřidla:

- byla schválena kompetentním orgánem
- vyhovuje požadavkům, stanoveným zákonem o metrologii, je opatřeno úředními značkami AMS a ČMI (plomby jsou neporušeny) a podléhá pravidelné validaci v souladu s vyhl. MPO č.345/2002 Sb.

**Zjištěné neshody:**

Měřidlo (elektroměr), které měří vyrobenou elektrickou energii brutto u kogenerační jednotky, nenaplnuje požadavky, stanovené zákonem o metrologii, není opatřeno úřední značkou a plombou (není cejchované a neprobíhá u něj pravidelná validace).

**Závěr této části ověřování:**

Pro ověření přesnosti měřidla použitého ke stanovení vyrobené elektrické energie brutto, je doporučeno toto měřidlo ocejchovat.

**4.4 Přehled změn****4.4.1 Změny technologie**

V průběhu let 2007 až 2010 nedošlo na zdroji SKO - provoz Fedrpuš k žádným zásadním změnám na instalované technologii.

**4.4.2 Změny metodiky zjišťování**

V metodice zjišťování a vykazování emisních redukcí CO<sub>2</sub> nedošlo k žádným změnám.

**4.4.3 Změny organizační struktury**

V průběhu let 2007 až 2010 nedošlo na zdroji SKO - provoz Fedrpuš k žádným zásadním změnám na pozici vlastníka - 100% dceřiná společnost AVE Jindřichův Hradec s.r.o. fúzovala v roce 2008 s mateřskou společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

**4.5 Závěry a doporučení plynoucí z ověřovacích prací**

S ohledem na zjištění uskutečněná v rámci ověřovacích prací je pro další sledování, zjišťování a vykazování emisních redukcí CO<sub>2</sub> na zdroji SKO - provoz Fedrpuš doporučeno:

1. Hodnoty všech použitých emisních faktorů byly aplikovány správně dle Metodického pokynu pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.
2. Elektroměr, který měří elektrickou energii brutto vyrobenou v kogenerační jednotce, nesplňuje požadavky, stanovené zákonem o metrologii z hlediska ověření cejchování a pravidelné validace. Doporučuji provést cejchování měřidla a jeho následnou validaci nebo výměnu za měřidlo cejchované.
3. Vytvoření a zavedení systému zpětné vnitřní kontroly při vykazování vyrobené a prodané elektrické energie na měsíčních výkazech o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla a fakturách za elektřinu dodanou do distribuční sítě. Tímto opatřením se zamezí případným nesrovnalostem ve vykazování.

## 5 Údaje o kvalitě ověřovaných dat

### 5.1 Požadavky na přesnost

Provozovatel se při vykazování emisních redukcí CO<sub>2</sub> ze zdroje SKO - provoz Fedrpuš držel požadavků dle Metodického pokynu pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu. Nebyly zjištěny žádné neshody, které by měly vliv na kvalitu a hodnověrnost vykázaných emisních redukcí CO<sub>2</sub>.

### 5.2 Soulad aplikované metodiky stanovení emisí s platnou legislativou

Použitá metodika výpočtu emisí ze zdroje SKO - provoz Fedrpuš použitá pro stanovení emisních redukcí CO<sub>2</sub> za roky 2007 až 2010 je v souladu se schváleným Metodickým pokynem pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů pro projekty energetického využití skládkového plynu.

### 5.3 Chybějící podklady

V průběhu ověřovacích prací Certifikační orgán nenarazil na žádné chybějící podklady, které by nebyl provozovatel schopen předložit.

### 5.4 Prohlášení o kvalitě emisních dat

Ověřovatel získal kontrolou dostatečného počtu důkazů dostatečný stupeň jistoty, že výkaz o redukcí emisí skleníkových plynů ze zdroje SKO - provoz Fedrpuš neobsahuje závažné nepřesnosti či chyby.

## 6 Údaje o celkovém množství emisí skleníkových plynů

Emise CO <sub>2</sub>	2007	2008	2009	2010
AAU	677	911	752	570
ERU		3 165	2 666	2 036

Zdroj	Rok vykazování	Celková emise CO <sub>2</sub>
SKO - provoz Fedrpuš	AAU 2007	677 t
	AAU 2008 - 2010	2 233 t
	ERU 2008 - 2010	7 867 t
	celkem	10 777 t

## 7 Prohlášení klienta

Potvrzujeme, že jsme Certifikačnímu orgánu poskytli všechny požadované údaje a informace a že zajistíme, aby Zpráva o ověření nebo jakékoliv jejich části nebyly použity zavádějícím způsobem.

V.....dne.....

.....  
podpis statutárního zástupce

## 8 Datum a podpis autorizovanou osobou jménem Certifikačního orgánu

V Brně dne 21.3.2011

V Brně dne 21.3.2011

.....  
podpis vedoucího auditora

.....  
podpis vedoucího certifikačního orgánu

## 9 Údaje o Certifikačním orgánu

### 9.1 Název společnosti

ORGREZ, a.s.

### 9.2 Adresa společnosti

Hudcova 76  
657 97 Brno

### 9.3 Odpovědná osoba

Ing. Jan Kalužík

### 9.4 Autorizace

MŽP č.j. A-01-10/568 ze dne 12.1.2010.

### 9.5 Ověřovací tým

*Jméno*

Ing. Jan Kalužík

*pozice*

vedoucí auditor

## 9.6 Autorizace

### MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

odbor změny klimatu  
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Č.j.:  
A-01-10/568

Praha, dne  
12.1.2010

Právní moc dne 26.1.2010  
Podpis

### Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle § 43 písm. u) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), k vydávání rozhodnutí o autorizaci ověřovatelů emisí skleníkových plynů, podle § 15 odst. 1 tohoto zákona, po posouzení žádosti ORGREZ, a.s., Hudcova 76, 657 97 Brno, o způsobilosti výše uvedené činnosti provádět, rozhodlo takto:

**ORGREZ, a.s.**  
**Hudcova 76, 657 97 Brno**  
**IČO 46 90 08 29**  
jménem společnosti jednají: Ing. Jan Kalužík  
odpovědné osoby: Ing. Jan Kalužík, Ing. Martin Jahůdka, Ing. Pavel Doležel  
a Miluše Adamičková

se uděluje

**autorizace k ověřování emisí skleníkových plynů**  
**v rozsahu dle přílohy č.1 osvědčení o akreditaci č. 568/2009**  
**Toto rozhodnutí se vydává na dobu do 29.9.2011**  
**a v plném rozsahu nahrazuje rozhodnutí A-004-09/372**

#### Odůvodnění.

Doručením žádosti společnosti, ORGREZ, a.s., Hudcova 76, 657 97 Brno, IČO 46 90 08 29 o vydání rozhodnutí o autorizaci k ověřování emisí skleníkových plynů pro účely obchodování s emisemi skleníkových plynů dne 5.11..2009, bylo v souladu s § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, zahájeno správní řízení v uvedené věci. Žadatel doložil svou způsobilost předložením platného osvědčení o akreditaci č.568/2009 ze dne 26.10.2009, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

#### Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad k Ministrovi životního prostředí písemným podáním učiněným u Ministerstva životního prostředí, odboru změny klimatu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.



Ing. Pavel Zámyslický  
ředitel odboru změny klimatu

## 9.7 Akreditace



**Příloha č.: 2 ze dne: 20.10.2010**  
**je nedílnou součástí**  
**osvědčení o akreditaci č.: 568/2009 ze dne: 26.10.2009**  
**Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 26.10.2009**

List 1 z 1

**Akreditovaný subjekt:**

**ORGREZ, a.s.**  
Certifikační orgán emisí skleníkových plynů  
Hudcova 76, 657 97 Brno

**Zprávy o ověření podepisuje:**

**Ing. Jan Kalužík, vedoucí certifikačního orgánu**  
**Ing. Martin Jahůdka, zástupce vedoucího certifikačního orgánu**  
**Ing. Pavel Doležel, vedoucí auditor**  
**Miluše Adamiecová, vedoucí auditor**

Systém obchodování s emisemi v EU <sup>1)</sup>

Pořadové číslo	Oblast ověřování <sup>2)</sup>	Kód <sup>2)</sup>	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů) <sup>3)</sup>
1	Spalovací zařízení z činností uvedených v příloze I Směrnice EU o systému pro obchodování s emisemi - kapaliny, plyny	1a	Příloha č. 2 zákona č. 695/2004 Sb. v platném znění; Vyhláška č.12/2009 Sb.;	Pracovní postup PP01/615
2	Spalovací zařízení z činností uvedených v příloze I Směrnice EU o systému pro obchodování s emisemi - pevná paliva a paliva z biomasy	1b	Příloha č. 2 zákona č. 695/2004 Sb. v platném znění; Vyhláška č.12/2009 Sb.;	Pracovní postup PP01/615
3	Spalovací zařízení - emitující méně než 25 000 t oxidu uhličitého ročně a spalující pouze fosilní paliva (ne biomasu a odpad)	6	Příloha č. 2 zákona č. 695/2004 Sb. v platném znění; Vyhláška č.12/2009 Sb.;	Pracovní postup PP01/615

<sup>1)</sup> podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

<sup>2)</sup> podle přílohy F k EA-6/03.

<sup>3)</sup> pracovní postup PP01/615 „Ověřování emisí skleníkových plynů“ (interní předpis ORGREZ, a.s. ze 17.9.2010).



# Příloha 1

## Popis zařízení



### **Popis zařízení:**

Skládka tuhého komunálního odpadu Fedrpuš se nachází v blízkosti města Jindřichův Hradec. Skládka je provozována od roku 1996 společností Tecso Jindřichův Hradec spol. s r.o. a od května roku 2007 společností AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o., která v roce 2008 fúzovala se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Skládka se nachází v k.ú. Otín u Jindřichova Hradce a je ve vlastnictví firmy EKO SKLÁDKA spol. s r.o. Skládka je v současné době rozdělena do dvou etap a je na ní navezeno cca 430 tis. t odpadu. Skládka je kompletně zabezpečena proti úniku průsakových vod a proti úletu lehkých částí odpadu. a odpovídá platným standardům pro skládkování odpadů.

Skládka byla z hlediska tvorby plynu testována a byla zařazena do kategorie III., což znamená, že skládka je významným producentem plynu s možností jeho energetického využití.

Technologické řešení projektu spočívá v jímání a čerpání skládkového plynu, které zajišťuje odplyňovací systém s kapacitou cca 200 m<sup>3</sup>/h skládkového plynu. Na skládce je vyvrtáno celkem 12 pažených odplyňovacích studní. V areálu skládky je umístěna čerpací stanice bioplynu o kapacitě cca 200 m<sup>3</sup>/h se separací kondenzátu a vstupem plynu do čerpací stanice z větví jímacího systému, kde je hodnoceno jeho složení a dle výsledků tohoto hodnocení přizpůsobeno množství odčerpávaného plynu. Jsou zde instalována odstředivá dmychadla, která plyn pohání a veškerá regulační a měřicí technika, která hlídá složení jímaného skládkového plynu a jeho stavové veličiny. V blízkosti čerpací stanice je instalována kogenerační jednotka TEDOM Cento T160 SP BIO CON v kontejnerovém protihlukovém provedení o instalovaném výkonu 160 kW<sub>e</sub>. Řídící systém kogenerační jednotky je plně automatizovaný a nevyžaduje stálou obsluhu. Elektrická energie z kogenerační jednotky, vyrobená spálením bioplynu, je vedena přes trafostanici do rozvodné sítě E.ON Energie a.s., která je odběratelem veškeré vyrobené elektrické energie (s výjimkou vlastní spotřeby, zejména v čerpací stanici).